



LEGENDA

OBVOD SVĚTELNÝ - CYKY n x l,5
OBVOD ZÁSUVKOVÝ - CYKY-J 3x2,5

POZNÁMKA

EL. INSTALACI PROVÉST KABELY CYKY (POD OMÍTKOU MOŽNO CYKLO) V SOUSTAVĚ TN-S. KABELY UKLADAT VE STĚNÁCH POD OMÍTKOU V SOULADU S ČSN 332130 ed.3, V SDK KONSTRUKCÍCH V TRUBKÁCH MONOFLEX DLE ČSN 332000-5-52 ed.2. PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KABELŮ V BETON. PODLAHÁCH V SOULADU S ČSN 332000-5-52 ed.2.

PŘÍSTAVBA OBJEKTU B - ZŠ SADSÁ, ul. Karolíny Světlé

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

STAVEBNÍK: Město Sadská, Mú Palackého nám. 1 289 12 Sadská	www.projektyrd.cz	
MÍSTO STAVBY: k. ú. Sadská p. p. č. 516/1	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Dalibor Andrejs	PARÉ:
STAVEBNÍ ÚŘAD: Městský úřad Sadská - Stavební úřad	VYPRACOVAL: Ing. arch. Ing. Michaela Andrejsová Ing. Dalibor Andrejs	
ČÁST: D.1.4 - Technika prostředí staveb - D. Silnoproudá elektrotechnika	DATUM: duben 2017	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4-04
VÝKRES: PŮDORYS 2.NP - ELEKTRO	MĚŘÍTKO: 1: 50	